

Protokol o uvedení plyn. spotřebiče do provozu

Provozovatel: BD Kosmonautů 2104, Kladno

Kotel: Buderus GB212-50/10, G20, MC110 V3 v. č. 2530-477-301024-7736601568

Na adrese: Kosmonautů 2104, Kladno

Na zařízení byly provedeny následující úkony:

- kontrola hydraulického napojení zařízení na topný systém, kontrola netěsností
- kontrola elektrického napojení
- kontrola připojovacího tlaku plynu – statický/dynamický
- kontrola přívodu vzduchu pro spalování
- kontrola těsnosti okruhu plynu a spalování
- kontrola stavu a správného umístění zapalovací a ionizační elektrody, kontrola funkčnosti
- kontrola funkčnosti bezpečnostních prvků
- kontrola dokumentace požadované výrobcem zařízení
- nastavení regulačního zařízení
- instalované regulační zařízení: RC310, ovládání nadřazenou regulací 0-10V
- nastavení plynové armatury, měření spalín
- kontrola plnění sifonu a odvodu kondenzátu
- kontrola přítomnosti filtru topné vody
- kontrola přetlaku v topném systému
- kontrola přetlaku v expanzní nádobě
- předání dokumentace a návodu k obsluze
- předání vyplněného záručního listu spotřebiče
- Další provedené úkony: NE

Závěr:

Technik prohlašuje, že uživateli předal pokyny k uvedení do provozu, používání a vypnutí zařízení, a že ho poučil o dodržování norem, o použití a údržbě zařízení obsažených v návodu, který má k dispozici.

Na zařízení byly provedeny kontroly a zkoušky požadované jeho výrobcem, zařízení je instalováno v souladu s planými požadavky výrobce a dle platných předpisů ČSN a TPG.

Plynový spotřebič je z hlediska servisu schopný bezpečného provozu.


ZÁVADY, POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY:

.....


.....


.....

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s bezpečnostními pokyny a obsluhou spotřebiče.

Jméno a podpis uživatele (obsluhy) HABLOVÍČ 

Datum 5.11.2024




razítko a podpis autorizovaného servisu